



ПТК "ИВС" | Г. ОБНИНСК

## ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УкЛ-75

### Этикетка

Лазерный указатель предназначен для использования в качестве сервисного оборудования при юстировке линейных пожарных извещателей серии ИПДЛ-75СМ и ИПДЛ-75СМД. Питание лазерного указателя УкЛ-75 осуществляется от внутреннего аккумулятора, зарядка которого осуществляется от любого блока питания с напряжением питания 5 В (зарядка телефона) или от USB-разъема (ноутбук, power bank, автозарядка).

### Комплект поставки.

Наименование	Количество, шт
Лазерный указатель УкЛ-75	1
Кабель питания	1
Этикетка	1

### Меры предосторожности

- Данное устройство испускает лазерное излучение.
- Не смотрите на лазерный луч или его отражение.
- Не направляйте лазерный луч на человека.
- Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза. При попадании в глаза немедленно закройте глаза и уберите лазерный луч.
- Не допускается самостоятельный ремонт или модификация лазерного оборудования.
- Источник питания USB должен иметь напряжение 5 В.
- Берегите от детей.

### Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации установлен в течение 12 месяцев со дня приёмки отделом технического контроля. Срок службы 36 месяцев.

Адрес предприятия-изготовителя: **249037, Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, д.13, офис 1, ООО ПТК «ИВС».** Отдел продаж: **8-910-524-70-70** Тех. Поддержка: **8-910-524-77-00**

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лазерный указатель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Нач. ОТК  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

Ирошникова Н.Б.  
(расшифровка подписи)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(год, месяц)